

Batteribyte på rökdetektor hög modell  
Denna användes på Complet, Plus och Exclusive.

**OBS! Om du har larmcentral måste du ringa dem innan du byter batteriet.**

**WESTRA SECURITY (Säkra Larm) 010-550 14 49**

**SECURITY ASSISTANCE 040-689 24 00**

Batterityp: 9 volt litium.



1. Lossa enheten genom att vrida moturs tills den släpper från sitt fäste i taket.



2. Öppna lucka och plocka ut det gamla batteriet.



3. Lossa sladden som sitter på batteriet och koppla in det nya batteriet på samma sätt som det gamla satt.



4. Montera tillbaka detektorn genom att vrida den medurs.

Vid problem ring vår Kundtjänst: 010-33 33 293

**OBS. Hantera produkten varsamt, om du har sönder den gäller inga garantier.**