

Batteribyte på rökdetektor

Denna användes till IQpanel, PG360 och PG10.

OBS! Om du har larmcentral måste du ringa dem innan du byter batteriet.

WESTRA SECURITY (Säkra Larm) 010-550 14 49

SECURITY ASSISTANCE 040-689 24 00

Batterityp: 3st AAA 1,5 Volt. Duracell eller GP



1. Lossa enheten genom att vrida medurs tills den släpper från sitt fäste i taket.



2. På insidan sitter batterierna. Tänk på att plus och minus. Det kan pipa till när batterierna sitter på plats.



3. Sätt tillbaka rökvarnaren genom att vrida den tills "sträcken" möter varandra.



4. När det ser ut så här, sitter den som det ska.

Vid problem ring vår Kundtjänst: 010-33 33 293

OBS. Hantera produkten varsamt, om du har sönder den gäller inga garantier.