

Batteribyte på rökdetektor

Denna användes till IQpanel, PG360 och PG10.

OBS Är larmet kopplat till Larmcentral ring 040-689 24 00 och meddela att du ska byta batteri

Batterityp: 3st AAA 1,5 Volt.



1. Lossa enheten genom att vrida medurs tills den släpper från sitt fäste i taket.



2. På insidan sitter batterierna. Tänk på att plus och minus. Det kan pipa till när batterierna sitter på plats.



3. Sätt tillbaka rökvarnaren genom att vrida den tills "sträcken" möter varandra.



4. När det ser ut så här, sitter den som det ska.

Vid problem ring vår Servicedesk: 010-33 33 293

OBS. Hantera produkten varsamt, om du har sönder den gäller inga garantier.